



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
NOVARA**

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI

com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it

visita CORPO DIGITALE: <https://corpodigitale.vigilfuoco.it/>

Ordine Ingegneri Novara
PEC: ordine.novara@ingpec.eu
mail: ording.no@ording.no.it

Ordine Architetti Novara e VCO
PEC: oappc.novara-vco@archiworldpec.it mail:
infonovara@awn.it

Collegio dei Geometri e Geometri laureati
Novara
PEC: collegio.novara@geopec.it
mail: segreteria@geometri.novara.it

Collegio dei Periti Novara
PEC: collegiodinovara@pec.cnpi.it
mail: segreteria@periti-industriali-novara.it

OGGETTO: Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio manutenzione di impianti fotovoltaici e chiarimenti applicativi in attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ai sensi D.P.R. 1° Agosto 2011, n.151.

Si informano Codesti Ordini che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha inteso fornire con l'allegata nota n.14030 del 01/09/2025 (aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV. n.1324 del 7 febbraio 2012) la nuova linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici che trovano applicazione a tali tipologie di impianti ubicati all'interno di attività ovvero a loro servizio soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, con riferimento anche alla tipologia degli impianti fotovoltaici cosiddetti "integrati".

La nuova linea guida sostituisce pertanto i riferimenti alle superate note prot. n.D.C.PREV. n.1324 del 07/02/2012 e D.C.PREV. n.6334 del 04/05/2012 contenuti nelle norme tecniche di prevenzione incendi, con riferimento particolare – ma non esclusivo – a quelle approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, restando intesa la possibilità per il progettista di individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, rappresentando la linea guida strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali, purchè altre soluzioni tecniche dimostrino sulla base dell'analisi del rischio incendio il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza.

Il nuovo documento di indirizzo ribadisce un punto di particolare rilievo rappresentato dal fatto che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un'attività soggetta è generalmente da considerarsi una modifica rilevante dell'attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti, rientrando pertanto tra gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e ritenendo di particolare rilievo il fatto che in linea

Largo Caduti dei Vigili del Fuoco già via Pietro Generali 19 – 28100 Novara – Tel. 0321 44 06 11 (centralino)

<https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-novara> Pec: com.novara@cert.vigilfuoco.it

Visita il sito <https://corpodigitale.vigilfuoco.it> per accedere ai servizi digitali: richiesta di accesso ai rapporti di intervento, servizi tecnici a pagamento e vigilanze, corsi ed esami per addetti antincendio.

generale, l'esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida allegata, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Rimane sempre inteso che qualora la specifica valutazione del rischio per l'installazione di impianti fotovoltaici facesse emergere aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C) gli enti ed i privati responsabili sono tenuti a rivolgere istanza di valutazione del progetto al Comando territorialmente competente secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, con successiva nota n.14668 del 10.09.2025, richiamando il principio del "legittimo affidamento", ha poi ritenuto necessario fornire chiarimenti su alcuni fondamentali aspetti procedurali al fine di garantire certezza applicativa circa il trattamento di situazioni già in corso alla data della suddetta nota, affinché i soggetti interessati possano applicare la disciplina vigente al momento in cui si manifestano i primi effetti giuridicamente rilevanti dell'attività. In altre parole i soggetti che alla data del **1° settembre 2025** avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente. La nota n.14668 del 10.09.2025 elenca a titolo indicativo e non esaustivo le tipologie di le condizioni per poter ritenere le "procedure già avviate" alla data del 1° settembre 2025.

Si prega di dare massima diffusione ai Vostri iscritti.

Allegati:

- Nota DCPREV n.14030 del 01/09/2025 con nuova linea guida installazione FV;
- Nota DCPREV n.14668 del 10.09.2025.

Sottoscritto con firma digitale
Per il Comandante
(MARCHIONI)
Il responsabile dell'ufficio di P.I.
DV Federico Fornarelli

Largo Caduti dei Vigili del Fuoco già via Pietro Generali 19 – 28100 Novara – Tel. 0321 44 06 11 (centralino)

<https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-novara> Pec: com.novara@cert.vigilfuoco.it

Visita il sito <https://corpodigitale.vigilfuoco.it> per accedere ai servizi digitali: richiesta di accesso ai rapporti di intervento, servizi tecnici a pagamento e vigilanze, corsi ed esami per addetti antincendio.